

АКТ № 11

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

с. Шаркан

(место составления акта)

«31» июля 2024 г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» от 21 мая 2024 года № 169

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 20.05.2024г., утвержденной Главой муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» Муклиным В.Г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с 08.07.2024 г. по 12.07.2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду здания МБОУ «Порозовская СОШ»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	МБОУ «Порозовская СОШ»	Шарканский район, д. Порозово, ул. Школьная, д. 13

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила


- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) ~~объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией~~
- 3) ~~объект проверки не готов к отопительному периоду~~

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)


Приложение к акту проверки готовности по отопительному периоду 2024-2025 годы:


1) Акт гидравлических испытаний на прочность и герметичность внутренних систем отопления 01.07.24 г.

Председатель комиссии:


 Григорьев А.Н.
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:

 Клюкин В.Н.
(подпись, расшифровка подписи)

 Кожевников В.В.
(подпись, расшифровка подписи)

 Туров В.А.
(подпись, расшифровка подписи)

 Пчельников А.В.
(подпись, расшифровка подписи)

 Титова Г.П.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 29 » ~~октябрь~~ 2024 г. МБОУ «Порозовская СОШ»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ

гидравлических испытаний на прочность и герметичность внутренних систем отопления

от «01» июля 2024 г.

с. Шаркан

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Меньшиков И.Н. – ведущий документовед отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики»;

Члены комиссии:

Кожевников В.В. – Директор МКУ «ЦКО» муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики»;

Титова Г.П. – Директор МБОУ «Порозовская СОШ»

произвели осмотр и проверку внутренних систем отопления зданий:

1) здания МБОУ «Порозовская СОШ»

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено пробным давлением $6,0 \text{ кгс/см}^2$ и выдержано в течение 10 мин. Падение давления составило 0 кгс/см^2 .

2. Осмотр внутренних систем отопления произведен при рабочем давлении $4,5 \text{ кгс/см}^2$.

3. При осмотре внутренних систем отопления обнаружены следующие дефекты:

- по запорной и регулирующей арматуре нет
- по наличию КИПиА нет
- по плотности соединения нет
- по трубопроводам нет
- по приборам отопления нет

Выявленные настоящим актом дефекты подлежат к устранению до -

Заключение комиссии: система теплоснабжения (отопления) зданий МБОУ «Порозовская СОШ» выдержали гидравлическое испытание и готовы к эксплуатации в отопительный период.

Подписи:

Меньшиков И.Н.

Кожевников В.В.

Титова Г.П.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Выдан Муниципальное бюджетное образовательное
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
учреждение «Порозовская СОШ»
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному
периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1) МБОУ «Порозовская СОШ»;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

*Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. № 11 от
31.07.2024 гг.*

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ Шарканский район
Удмуртской Республики»



В.Г. Муклин

АКТ № 12

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

с. Шаркан

(место составления акта)

»31« июля 2024 г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная

распоряжением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» от 21 мая 2024 года № 169

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 20.05.2024г., утвержденной Главой муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» Муклиным В.Г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с 08.07.2024г. по 12.07.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду здания МБДОУ «Порозовский детский сад»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	здание МБДОУ «Порозовский детский сад»	Шарканский район, д. Порозово, ул. Мира, д. 22

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) ~~объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией~~
- 3) ~~объект проверки не готов к отопительному периоду~~

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности по отопительному периоду 2024-2025 годы:

- 1) Акт гидравлических испытаний на прочность и герметичность внутренних систем отопления 27.06.24 г.


Председатель комиссии:



Григорьев А.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:




Клюкин В.Н.

(подпись, расшифровка подписи)




Кожевников В.В.

(подпись, расшифровка подписи)



Туров В.А.

(подпись, расшифровка подписи)



Пчельников А.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель образовательной организации:



Литов Г.П.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20 _____ г.

МБДОУ «Порозовский детский сад»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Выдан Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

учреждение «Порозовский детский сад»

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному
периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1) МБДОУ «Порозовский детский сад»;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

*Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. № 12 от
31.07.2024 гг.*

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ Шарканский район
Удмуртской Республики»



В.Г. Муклин